



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

р.п. Глубокий,
ул. Артема, 198

(место составления акта)

“ 25 ” сентября 20 18 г.

(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица

№ 29-091/18

По адресу: 347850, Ростовская обл., Каменский р-он, р.п. Глубокий, ул. Артема, 198
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение руководителя Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Пана Т.Д. от 14.09.2018 № 5596-Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципальное бюджетное учреждение Каменского района «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (сокращенное
наименование – МБУ КР «ЦСО»), расположенного по адресу: 347850, Ростовская
область, Каменский район, р.п. Глубокий, ул. Артема, 198,

ИНН 6114000679, ОГРН 1036114000196

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин.	Продолжительность
“ ”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин.	Продолжительность
“ ”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин.	Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 24 сентября 2018 года по 25 сентября 2018
года 2 рабочих дня/

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)

директор Степанюгина Ю.В. ✓  24.09.2018, 10 час 00 мин
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Семенов Виктор Николаевич главный государственный инспектор Каменского
территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-
Кавказского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБУ КР «ЦСО» Степанюгина Юлия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение Каменского района “Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”,
ИНН 6114000679, ОГРН 1036114000196,
юридический адрес: 347850, Ростовская область, Каменский район, р.п. Глубокий,
ул. Артема, 198,
фактический адрес: 347850, Ростовская область, Каменский район, р.п. Глубокий,
ул. Артема, 198.

Руководитель: директор МБУ КР “ЦСО” Степанюгина Юлия Викторовна,
тел./факс (86365) 96-2-02

(отражаются общие вопросы организации деятельности территориального органа (подведомственной Службе
организации), учредительные документы, укомплектованность, подбор и расстановка кадров, результаты предыдущих
проверок и принятые меры, организация материально-технического снабжения, деятельность по внедрению и
использованию технических средств и иные общие вопросы)


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


из предписания №29-44П/18 от 22.05.2018 (приложение к акту проверки МБУ КР «ЦСО» от 22.05.2018 №29-44/18) Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, установлено следующее: предписано к исполнению 19 пунктов, срок исполнения которых истёк 21.09.2018, выполнено в назначенный срок 19 пунктов (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой, выездной проверки от 14.09.2018 № 5596-Р


Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Каменского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(должность)


(подпись)

Семенов В.Н.
(фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Степановича Олег Викторович директор


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“25” 09 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)